

NAVROVANÉ 2x22kV VEDENIE č.413/456 Montáž 2x3x122-AL1/20-ST1A

Dĺžka trasy p.b.č.101A - p.b.č.101D - 357m

Dĺžka trasy 22kV č.456 p.b.č.101A - p.b.č.5 - 18m

NAVROVANÉ 2x22kV VEDENIE č.305/305 Montáž 2x3x122-AL1/20-ST1A

Dĺžka trasy p.b.č.1 - p.b.č.4 - 373m

NAVROVANÉ 2x22kV VEDENIE č.398/398 Montáž 2x3x122-AL1/20-ST1A

Dĺžka trasy p.b.č.101 - p.b.č.104 - 364m

ÚPRAVA 2x22kV VEDENIE č.413/398 Montáž 2x3x122-AL1/20-ST1A

+ Zemné lano 51-AL1/30-ST1A

Dĺžka trasy p.b.č.100 - p.b.č.101E - 328m

	STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.		Dátum: 04/2022	
	PROJEKTY		Stupeň: DSP	
Názov stavby:	13523 - Žarnovica - Nová Baňa : Rozšírenie VN vedenia		Stavebník: SSD, a.s.	
Názov výkresu:	SITUÁCIA VN VZDUCH 6		Mierka:	1:2000
Kreslil:	Projektoval:	Zodp.proj.:	HIP:	Formát:
ING. MORAVČIK	ING. MORAVČIK	ING. MORAVČIK	ING. BUCHTA	6 x A4
				Číslo výkresu:
				5-8/2020-E

NAVROVANÉ 2x22kV VEDENIE č.1464/1465

Montáž 2x3x122-AL1/20-ST1A

Montáž SOK AFL LD-72DJ6/28

Celková dĺžka trasy - 10 906m

Dĺžka trasy p.b.č.82 - p.b.č.86 - 506m

